

CHECKLISTE FÜR HOTELIERS

Viele Maßnahmen bezüglich des Brandschutzes in Hotels sind verpflichtend. Doch für die Ausgestaltung gibt es häufig keine klaren Regeln. Daher sollten Hoteliers anhand einer Checkliste selbst festlegen, zu welchem Zeitpunkt sie was überprüfen.

wöchentlich	monatlich	Checkliste für:	A
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brandschutzabschlüsse + Sind die Brandschutztüren sowie andere Abschlüsse zu, insbesondere nach Betriebsschluss (Ausnahme: brandfallgesteuerte Abschlüsse)?	1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Abschottung, Öffnungen + Weisen brandabschnittsbildende Wände und Decken keine unzulässigen Öffnungen auf (erfahrungsgemäß nach Umbau- und Installationsarbeiten anzutreffen)? + Insbesondere sind Betriebs- und Technikräume, Steigzonen, Fluchtwege, Korridore, Wäsche- und Abfallabwurf usw. zu beachten.	2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fluchtwege, Notausgänge + Sind Korridore, Treppenhäuser, Ausgänge und andere Verkehrswege innerhalb und außerhalb der Gebäude freigehalten und jederzeit zugänglich? + Ist das Öffnen der aus Sicherheitsgründen geschlossenen Notausgänge jederzeit sichergestellt?	3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Beleuchtung, Notbeleuchtung, Notausgang- und Hinweisleuchten + Sind Beleuchtung und Notbeleuchtung frei von Schmutzablagerungen und ohne sichtbare Mängel? + Sind die Kontrollen der permanent leuchtenden und der nur bei Netzausfall funktionierenden Leuchten bezüglich Brenndauer bei Notstrombetrieb durchgeführt worden?	4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Elektrische Anlagen, Hauptschalter + Sind die elektrischen Betriebsmittel und Geräte (Schalter, Steckdosen, Anschluss- und Verlängerungskabel, Wärmepumpen, Reinigungsapparate usw.) ohne sichtbare Mängel? + Werden die elektrischen Anlagen soweit möglich abgeschaltet, insbesondere nach Betriebsschluss?	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sicherheitsabstände, Wärmeapparate + Sind ausreichende Sicherheitsabstände zwischen brennbaren Materialien und Zündquellen wie Feuerungs- und Trocknungsanlagen, Öfen, Wärmestrahlern oder anderen aufgeheizten Einrichtungen vorhanden? + Sind verbotene Kochplatten, Tauchsieder, Heizgeräte usw. auch aus den Personalzimmern entfernt?	6
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brennbare Flüssigkeiten, Gase + Sind Behälter (auch leere) für brennbare Flüssigkeiten und Gase korrekt beschriftet, und werden sie sicherheitsgerecht verwendet und gelagert? + Werden Rechauds an einem dafür geeigneten Ort nachgefüllt? + Sind die Gasflaschen gegen Sturz gesichert? + Sind die Fritteusen in einwandfreiem Zustand?	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Abfälle, Sauberkeit und Ordnung + Werden brennbare Abfälle und Zeitschriften sowie selbstentzündliche Stoffe, beispielsweise ölige Putzlappen, entfernt und sicher aufbewahrt? + Sind die Deckel der Abfallbehälter und Container geschlossen? + Wird eine gute Ordnung eingehalten? + Sind die Luft- und Absaugfilter sauber?	8
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rauchen + Wird das Rauchverbot eingehalten? + Werden Rauchzeugabfälle brandsicher und von anderen Abfällen getrennt entsorgt?	9
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Feuermeldeeinrichtungen + Sind die Feuermeldeeinrichtungen (Telefonapparate, Handfeuermelder, Brandmeldeanlagen usw.) zugänglich und ohne sichtbare Mängel? + Funktioniert die Lautsprecheranlage für die Durchsage von Notfallmeldungen? + Sind die Feuermeldeeinrichtungen und Brandfallsteuerungen betriebsbereit?	10
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Feuerlöschleinrichtungen + Sind die Feuerlöschleinrichtungen (Handfeuerlöscher, Löschdecken, Hydranten, Löschanlagen usw.) zugänglich und ohne sichtbare Mängel? + Sind die Feuerlöschleinrichtungen betriebsbereit?	11
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Überwachung + Wird nach Betriebsschluss ein Brandschutz-Kontrollrundgang durchgeführt? + Sind im Bereich von Fassaden keine brennbaren Waren deponiert? + Sind zum Schutz vor Brandstiftung die Außentüren geschlossen?	12
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brandfallorganisation + Sind Fluchtwegepläne und Anweisungen über das Verhalten im Brandfall in allen Zimmern und in den Korridoren auf jeder Etage vorhanden? + Ist die Alarmierung der Gäste jederzeit sichergestellt?	13
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		14

Datum: _____ Kontrollintervall festgelegt durch Betrieb: _____